ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области
(Управление Роспотребнадзора по Московской области)
Щёлковский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

ул. Советская, д. 6, Московская область, г. Щёлково, 141100, тел./факс 8-(496)-566-43-11.

от 07.07.2017 г. № 106- внеплан г. Щелково

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
акт проверки № 144- внепл. от 07.07.2017г за деятельностью МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина» по адресу: 141071, Московская область, город Королёв, проспект Космонавтов, дом 37Б
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

1. Согласно протоколу лабораторных испытаний Щёлковского филиала ФБУЗ ЦГЭМО № 5714 от 27.06.2017г. вода плавательного бассейна (чаша бассейна) по хлору остаточному свободному и водородному показателю не соответствует требованиям п. 4.16 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.3 СанПиН 2.1.2.1188-03«Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».
2. Не разработаны и не согласованны с ТО правила пользования бассейном и график санитарной обработки чаши, включающий полный слив воды, механическую чистку и дезинфекцию, нарушение п. 4.16 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.9.3, п. 3.12.4 СанПиН 2.1.2.1188-03.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей Предлагаю:
(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

1. Довести воду плавательного бассейна (чаша бассейна) по хлору остаточному свободному и водородному показателю до нормируемых величин, согласно п. 4.16 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.3 СанПиН 2.1.2.1188-03. Протоколы лабораторных испытаний представить в ТО.
2. Разработать и согласовать с ТО правила пользования бассейном и график санитарной обработки чаши, включающий полный слив воды, механическую чистку и дезинфекцию, согласно п. 4.16 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.9.3, п. 3.12.4 СанПиН 2.1.2.1188-03.

О выполнении предписания сообщить в письменном виде с приложением документов, подтверждающих выполнение предписания (протоколы лабораторных испытаний) в срок до 31.08.2017г.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина» в лице законного представителя Ялышева Лариса Владимировна

Предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в течении трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных интересов организации. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом. Невыполнение в установленный срок предписания является основанием для привлечения виновного лица к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Ведущий специалист-эксперт А.А. Алексеева